

県立むこがわ特別支援学校厨房機器の購入及び設置  
仕様書

部屋名	配置場所	品名	参考型式	間口	奥行	高さ	備考	数量	
検収室	A1	検収台・移動式		900	600	800	ドライ仕様	1	
	A2	デジタル台秤	DP6701K-150	350	605	800	秤量150kg/防水・防塵型	1	
	A3	デジタル台秤用移動式架台		450	650	550		1	
	A5	ヒーター	PL-42N-M	700	680	945	ドライ仕様/三相200V 750W以下/能力：610kg/h(※3min/1回)/スイッチ別置き(※壁取付仕様) 電源コード：標準2m+2m	1	
	A6	移動式受け台		750	900	600	ドライ仕様	1	
	A7	掃除用具ロッカー	BSL-044L	450	450	1800	左開き	1	
食品ストック	B1	ワイヤシェルフ	NL1520-PH1900-4	1522	610	1895	棚4段/スチール仕様(SUS430)	2	
	B2	ワイヤシェルフ	NL1220-PH1900-4	1217	610	1895	棚4段/スチール仕様(SUS430)	1	
	B3	ワイヤシェルフ	NL910-PH1900-4	912	610	1895	棚4段/スチール仕様(SUS430)	1	
	B6	パルス冷凍庫	SRF-KP783(改)	745	850	1950	内容積670L/三相200V/冷却時282W以下 内装：ステンレス鋼板/外装：ステンレス鋼板・亜鉛メッキ鋼板 扉：ステンレス鋼板/温度設：-25~-15℃/壁とのスキマ埋め作業含む	1	
	B7	ワイヤシェルフ	NL1070-PH1900-4	1062	610	1895	棚4段/スチール仕様(SUS430)	2	
下処理室	C1	三槽シンク		2400	750	800	ドライ仕様	1	
	C2	三槽シンク		2400	750	800	ドライ仕様	1	
	C3	電解次亜水生成装置	FES-12L	250	210	320	アンダーカウンタータイプ 単相100V 260W 電解方式：無隔膜電気分解方式/漏電遮断機付	3	
	C4	作業台		900	750	800	ドライ仕様	1	
	C5	作業台		900	750	800	ドライ仕様	1	
	C6	三槽シンク		2400	750	800	ドライ仕様	1	
	C11	パルス戸棚		(1480)	850	1950	壁とのスキマ埋め作業含む	1	
	C13	器具消毒保管庫	MKH-097E-M	920	750	1850	収納数：包丁16/まな板10/プレート6/三相200V 5.1kW 熱風強制対流循環システム/過熱防止装置/停電バックアップ/週間予約/2点感知式センサー仕様/ヒーター4.8kW/モーター0.2kW	1	
	C14	ワイヤシェルフ	NM760-PH1900-4	764	456	1895	棚4段/スチール仕様(SUS430)	1	
	調理室	D1	一槽シンク		750	750	800	ドライ仕様	1
		D2	作業台		900	750	800	ドライ仕様	1
D5		作業台		900	750	800	ドライ仕様	1	
D10		脇台		300	600	800		1	
D13		脇台		440	600	800		1	
D18		掃除用具ロッカー	BSL-044L	450	450	1800	左開き	1	
D20		二槽シンク		1800	900	800	ドライ仕様	1	
D21		移動式作業台		1200	900	800	ドライ仕様	2	
D22		移動式パントリー		1200	750	1800	ドライ仕様	1	
D33		ブレンダー	BLIXER-5Plus	280	320	495	容器容量5.5ℓ/低速・高速2段切り替え/容器蓋と一体になったグレーバー付	1	
D38		フードカッター	OMF-400D	520	435	481	容量6ℓ/刃物回転数約1500回/分/単相100V 200W/丸刃	1	
D40		ドラフト型水圧洗米機	MRW-D7	400	435	660	洗米能力7kg/回	1	
配膳室		E1	移動台		900	600	600	ドライ仕様	2
	E3	配膳カート	ASCH6-SM760B	767	459	1527	棚数：リフトタイプ6段	5	
洗浄室	F1	移動式ワイヤシェルフ	NL1070S-PH1590-5-C	1062	610	1725	棚5段/棚：SS クロムメッキ仕上 扉：キョーテック	6	
	F2	移動台		900	600	700	ドライ仕様	1	
	F4	移動台		900	600	800	ドライ仕様	2	
	F5	三槽シンク		2650	750	800	ドライ仕様	1	
	F10	食器消毒保管庫 昇降式	MSHA48-32W8E-KM	1370	950	2840	棚数：8段(ヒッチ250mm)/昇降棚：上6段/三相200V/14.1kW アジャスト脚仕様/棚昇降ワイヤー/扉スイッチ/非常停止ボタン/カゴ出っ張り検知/昇降ワイヤー弛み検知/昇降棚過上昇検知/逆相検知/熱風強制対流循環システム/壁とのスキマ埋め作業含む	1	
	F11	食器消毒保管庫 昇降式	MSHA32-22W8E-KM	990	950	2840	棚数：8段(ヒッチ250mm)/昇降棚：上6段/三相200V/14.1kW アジャスト脚仕様/棚昇降ワイヤー/扉スイッチ/非常停止ボタン/カゴ出っ張り検知/昇降ワイヤー弛み検知/昇降棚過上昇検知/逆相検知/熱風強制対流循環システム/壁とのスキマ埋め作業含む	1	
	F12	掃除用具ロッカー	BSL-044L	450	450	1800	左開き	1	
前室	G2	クリーンロッカー	MCL-065-M	600	550	1850	収納数：衣類6着 中棚使用の場合 靴8足	2	
アレルギー対応室	H1	一槽シンク		450	600	800	ドライ仕様	1	
	H2	冷蔵コートテーブル	SUR-K1261SB	1200	600	800	内容積240ℓ/単相100V/冷却時136W以下/内装：ステンレス鋼板/外装：ステンレス鋼板・亜鉛メッキ鋼板	1	
	H3	オープンレンジ	EM06012	461	363	293	メニュープログラム付	1	
	H4	IHTテーブル	MITX-L05D	450	600	800	三相200V 5.0kW/マニュアル調理機能/タイマー付/発光スケルトン/JFEA適合品	1	
	H5	作業台		900	600	800	ドライ仕様	2	
	H6	吊戸棚		900	300	(600)		2	
	H7	包丁まな板殺菌庫	MCF-034B-KM	300	450	1550	包丁8本/まな板4枚/乾燥・タイマー付/デジタル表示 殺菌灯交換お知らせ機能付	1	
各フロア	I1	コンテナ	MWGC-8(8学級用)	1500	730	1410		1	
	I2	コンテナ	MWGC-6(6学級用)	1250	730	1410		2	

県立むこがわ特別支援学校厨房機器の購入及び設置  
仕様書

		梱包運送費					1
		搬入据付費					1
		現場管理費					1
※		雑材消耗品費				※転倒防止金具等	1
		試運転調整費					1
		諸経費					1
		壁とのｽﾀｯ塞ぎ作業費					1
		給排水接続作業費					1

本仕様書により定める厨房機器並びに厨房設備工事は、本県学校給食に使用するために設置するもの及びそれに伴う設置工事であり、次の条項に適合するものであること。

1 一般事項

- ①仕様書に明記していない事項であっても当然行わなければならないと認められる事項及び工作、作業は、担当者に確認のうえ実施すること。
- ②メーカー保証のある物品を納入すること。又は、保証期間中に故障等が生じた場合は、本県の要求に応じ、直ちに修理又は無償にて取り換えること。
- ③機械の取扱いについて、説明を行うこと。又は、機器取扱説明書(日本語)を添付すること。

2 特記事項

- ①厨房機器に関して、外形寸法・電気容量等の仕様変更は不可
- ②厨房機器を搬入据付け設置後、必要な厨房機器への試運転調整作業を行うこと。
- ③包丁まな板殺菌庫及び消毒保管庫には、庫内清掃用のｼﾞｬﾝﾈｰﾙを付属すること。
- ④図面No.D40ﾄﾞﾗｯﾄﾞ洗米機の給排水接続工事(給水ﾊﾞﾙﾌﾞ含む)
- ⑤壁とのｽﾀｯ塞ぎ作業含む。
- ⑥転倒防止措置を施すこと。

3 納品場所 西宮市田近野町10-45 兵庫県立むこがわ特別支援学校厨房内

4 納品期限 令和7年3月31日